

KHOA XÉT NGHIỆM –
CDHA & TDCN

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Số: 1223 / KSBT – XN-CDHA&TDCN.



1. Tên khách hàng: **CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP SUỐI DẦU**
2. Địa chỉ: **KCN Suối Dầu - Suối Tân - Cam Lâm - Khánh Hòa**
3. Mã số mẫu: **71120HNHĐ**
4. Loại mẫu: **Nước đã xử lý**
5. Vị trí lấy mẫu: **Tại nhà máy**
6. Mô tả mẫu: **Mẫu đựng trong chai nhựa PE**
7. Người gửi mẫu: **/**
8. Ngày lấy mẫu: **06/10/2020**
9. Ngày nhận mẫu: **06/10/2020**
10. Thời gian kiểm nghiệm: **06/10/2020 đến 09/10/2020**
11. Ngày hẹn trả kết quả: **20/10/2020**
12. Kết quả kiểm nghiệm: **xem trang 2/2**

Khánh Hòa, ngày 13 tháng 10 năm 2020

TRƯỞNG KHOA

Ths. Trương Thị Lan Anh

KT. GIÁM ĐỐC



P. GIÁM ĐỐC

Phạm Minh Sơn

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu được kiểm nghiệm.
- Không được trích sao một phần của kết quả này nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc trung tâm
- Hết thời gian lưu mẫu Trung tâm không chịu trách nhiệm về việc khiếu nại kết quả kiểm nghiệm của khách hàng
- Để biết thêm thông tin, xin liên hệ: Khoa Xét nghiệm – CDHA & TDCN, địa chỉ: 04 Quang Trung – Nha Trang – Khánh Hòa. Điện thoại: 02583560811.



KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

	Chỉ tiêu/Đơn vị	Phương pháp	Kết quả	Giới hạn cho phép ^(***)
1	Màu sắc (TCU) (*)	HACH 8025:2014	3	≤15
2	Mùi vị	Cảm quan	KPH	Không có mùi, vị lạ
3	Độ đục (NTU) (*)	TCVN 6184:2008	0,20	≤ 2
4	pH (*)	TCVN 6492:2011	6,91	Trong khoảng 6,5-8,5
5	Chỉ số Pecmanganat (mg/l)	TCVN 6186:1996	0,7	≤ 2
6	Hàm lượng Clorua (mg/l)	TCVN 6194:1996	14,2	≤ 250
7	Độ cứng, tính theo CaCO ₃ (mg/l)	TCVN 6224:1996	8	≤ 300
8	Hàm lượng Nitrit (mg/l)	HACH 8507:2015	0,011	≤ 3
9	Hàm lượng Nitrat (mg/l)	HACH 8039:2014	1,7	≤ 50
10	Hàm lượng Sunphát (mg/l)	HACH 8051:2014	KPH	≤ 250
11	Hàm lượng Mangan tổng số (mg/l)	HACH 8149:2014	0,008	≤ 0,3
12	Hàm lượng Clo dư (mg/l)	HACH 8021:2014	0,5	Trong khoảng 0,3-0,5
13	Hàm lượng Sắt tổng số (Fe ²⁺ +Fe ³⁺) (mg/l)	HACH 8147:2014	0,060	≤ 0,3

Ghi chú:

KPH: không phát hiện

LOD: giới hạn phát hiện

(*): Chỉ tiêu đã được VILAS công nhận

(**): Chỉ tiêu được thực hiện bởi nhà thầu phụ

(***) : Giới hạn cho phép theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống (QCVN 01 : 2009/BYT)

