



SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH
DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

TRUNG TÂM DỊCH VỤ PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM TP. HỒ CHÍ MINH
CENTER OF ANALYTICAL SERVICES AND EXPERIMENTATION HCMC



Mã số mẫu/ Sample code
BN32111.10155240
MM32111.101552401

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT

BMKD 03/1 - LBH 01
Ngày/ Date: 06/12/2021

Tên khách hàng/ Customer : CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP SUỐI DẦU
Địa chỉ/ Address : KHU CÔNG NGHIỆP SUỐI DẦU , XÃ SUỐI TÂN, HUYỆN CAM LÂM, TỈNH KHÁNH HÒA
Tên mẫu/ Name of sample : NƯỚC SẠCH THƯƠNG PHẨM TẠI TRUNG TÂM SẢN XUẤT NƯỚC SẠCH KCN SUỐI DẦU
Số lượng/ Quantity : 1
Mô tả mẫu/ Sample description : Mẫu đựng trong can nhựa. Tham khảo theo QCVN 01-1:2018/BYT.
Ngày nhận mẫu/ Date of receiving : 10/11/2021
Ngày hẹn trả KH/ Date of issue : 22/11/2021

STT/ No	Chỉ tiêu kiểm nghiệm/ Parameters	Đơn vị tính/ Unit	Kết quả/ Result	Phương pháp/ Test method
1	Al	mg/L	0,14 (Giới hạn cho phép: 0,2)	EPA Method 200.8 (*)
2	B	mg/L	Không phát hiện, MDL = 0,04 (Giới hạn cho phép: 0,3)	EPA Method 200.7 (*)
3	Ba	mg/L	0,009 (Giới hạn cho phép: 0,7)	EPA Method 200.8 (*)
4	Cd	mg/L	Không phát hiện, MDL = 0,0001 (Giới hạn cho phép: 0,003)	EPA Method 200.8 (*)
5	CN ⁻	mg/L	Không phát hiện, MDL = 0,002 (Giới hạn cho phép: 0,05)	TCVN 6181:1996 (ISO 6703-1:1984(E)) (*)
6	Cr	mg/L	Không phát hiện, MDL = 0,0002 (Giới hạn cho phép: 0,05)	EPA Method 200.8 (*)
7	Cu	mg/L	0,0008 (Giới hạn cho phép: 1)	EPA Method 200.8 (*)

1/ KẾT QUẢ NÀY CHỈ CÓ GIÁ TRỊ TRÊN MẪU THỬ/ THIS RESULT IS ONLY VALID ON TESTED SAMPLE.

2/ Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng/ The sample information is written as customer's request.

3/ Không được sao chép toàn bộ hoặc một phần kết quả này dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của CASE/
No fully or partial of this result may be reproduced in any form without prior permission in writing from CASE.

TRỤ SỞ CHÍNH

02 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q. 1, TP. HCM

18001105

(84.28) 3911 7216

casehcm@case.vn

CN CÁN THO

F2.67 - F2.68, Đường số 6, KDC 586, P. Phú Thứ, Cái Răng, Cần Thơ

(84.292) 3918216 - 217 - 218

(84.292) 3918219

support@case.com.vn, casecantho@case.vn

VP ĐẠI DIỆN MIỀN TRUNG

STH2718, Đường 8E, KĐT Lê Hồng Phong II, P. Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa

(84.258) 246 5255

(84.258) 246 5355

vanphongmienntrung@case.vn

