

KHOA XÉT NGHIỆM –
CDHA & TDCN

Nhân A/6 theo



PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Số: ...013... / KSBT – XN-CDHA&TDCN.

- Tên khách hàng: **CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP SUỐI DẦU**
- Địa chỉ: KCN Suối Dầu - Suối Tân - Cam Lâm - Khánh Hòa
- Mã số mẫu: 35421HNHD
- Loại mẫu: Nước sạch dùng cho mục đích sinh hoạt
- Vị trí lấy mẫu: Tại văn phòng công ty
- Mô tả mẫu: Mẫu đựng trong chai nhựa PE
- Người gửi mẫu: /
- Ngày lấy mẫu: 01/6/2021
- Ngày nhận mẫu: 01/6/2021
- Thời gian kiểm nghiệm: 01/6/2021 đến 03/6/2021
- Ngày hẹn trả kết quả: 14/6/2021
- Kết quả kiểm nghiệm: xem trang 2/2

Khánh Hòa, ngày 01 tháng 6 năm 2021

TRƯỞNG KHOA

Ths. Trương Thị Lan Anh

Giám Đốc

P. GIÁM ĐỐC



Phạm Minh Sơn

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu được kiểm nghiệm.
- Không được trích sao một phần của kết quả này nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc trung tâm
- Hết thời gian lưu mẫu Trung tâm không chịu trách nhiệm về việc khiếu nại kết quả kiểm nghiệm của khách hàng
- Để biết thêm thông tin, xin liên hệ: Khoa Xét nghiệm – CDHA & TDCN, địa chỉ: 04 Quang Trung – Nha Trang – Khánh Hòa. Điện thoại: 02583560811.



KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

TT	Tên thông số/Đơn vị tính	Phương pháp	Kết quả	Giới hạn cho phép (***)
1	Màu sắc (TCU) (*)	HACH 8025:2014	2	15
2	Mùi, vị	Cảm quan	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ
3	Độ đục (NTU) (*)	TCVN 6184:2008	0,24	2
4	pH (*)	TCVN 6492:2011	6,60	Trong khoảng 6,0-8,5
5	Clo dư tự do (mg/L)	HACH 8021:2014	0,3	Trong khoảng 0,2-1,0

Ghi chú:

KPH: không phát hiện

(*): Chỉ tiêu đã được VILAS công nhận

(**): Chỉ tiêu được thực hiện bởi nhà thầu phụ

(***): Giới hạn cho phép theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống (QCVN 01 - 1 : 2018/BYT)



