

KHOA XÉT NGHIỆM –
CDHA & TDCN

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Số: ...600... / KSBT – XN-CDHA&TDCN.



- Tên khách hàng: **CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP SUỐI DẦU**
- Địa chỉ: KCN Suối Dầu - Suối Tân - Cam Lâm - Khánh Hòa
- Mã số mẫu: Mẫu 1. Mã số mẫu: 41122VSNHD
Mẫu 2. Mã số mẫu: 41222VSNHD
Mẫu 3. Mã số mẫu: 41322VSNHD
- Loại mẫu: Nước sạch dùng cho mục đích sinh hoạt
- Vị trí lấy mẫu: Mẫu 1. Tại nhà máy
Mẫu 2. Tại trụ cứu hỏa đường số 1
Mẫu 3. Tại văn phòng công ty
- Mô tả mẫu: Mẫu đựng trong chai thủy tinh vô khuẩn
- Người gửi mẫu: /
- Ngày lấy mẫu: 11/5/2022
- Ngày nhận mẫu: 11/5/2022
- Thời gian kiểm nghiệm: 11/5/2022 đến 18/5/2022
- Ngày hẹn trả kết quả: 25/5/2022
- Kết quả kiểm nghiệm: xem trang 2/2

Khánh Hòa, ngày 19 tháng 5 năm 2022

TRƯỞNG KHOA

Ths. Trương Thị Lan Anh

KT. GIÁM ĐỐC



P. GIÁM ĐỐC

Tôn Thất Toàn

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu được kiểm nghiệm.
- Không được trích sao một phần của kết quả này nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của giám đốc trung tâm
- Hết thời gian lưu mẫu Trung tâm không chịu trách nhiệm về việc khiếu nại kết quả kiểm nghiệm của khách hàng.
- Để biết thêm thông tin, xin liên hệ: Khoa Xét nghiệm – CDHA & TDCN, địa chỉ: 04 Quang Trung – Nha Trang – Khánh Hòa. Điện thoại: 02583560811



KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

| TT | TÊN CHỈ TIÊU XÉT NGHIỆM | GIỚI HẠN CHO PHÉP(**) / 100ml | KẾT QUẢ | | | PHƯƠNG PHÁP THỬ |
|----|-------------------------|-------------------------------|---------|-------|-------|------------------|
| | | | Mẫu 1 | Mẫu 2 | Mẫu 3 | |
| 1 | Tổng số Coliforms(*) | < 3 | 0 | 0 | 0 | TCVN 6187-1:2019 |
| 2 | E.coli(*) | < 1 | 0 | 0 | 0 | TCVN 6187-1:2019 |

Ghi chú:

(*) : Chỉ tiêu đã được VILAS công nhận

(**) : Giới hạn cho phép theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch (QCVN 01-1 : 2018/BYT)

Kết quả: “< 1” nghĩa là không có sự hiện diện của vi khuẩn trong mẫu nước.

KHOA XÉT NGHIỆM –
CDHA & TDCN

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Số: 602 / KSBT – XN-CDHA&TDCN.



- Tên khách hàng: **CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP SUỐI DẦU**
- Địa chỉ: KCN Suối Dầu - Suối Tân - Cam Lâm - Khánh Hòa
- Mã số mẫu: 33422HNHD
- Loại mẫu: Nước sạch dùng cho mục đích sinh hoạt
- Vị trí lấy mẫu: Tại trụ cứu hỏa đường số 1
- Mô tả mẫu: Mẫu đựng trong chai nhựa PE
- Người gửi mẫu: /
- Ngày lấy mẫu: 11/5/2022
- Ngày nhận mẫu: 11/5/2022
- Thời gian kiểm nghiệm: 11/5/2022 đến 13/5/2022
- Ngày hẹn trả kết quả: 25/5/2022
- Kết quả kiểm nghiệm: xem trang 2/2

Khánh Hòa, ngày 19 tháng 5 năm 2022

TRƯỞNG KHOA

Ths. Trương Thị Lan Anh

K.T. GIÁM ĐỐC

P. GIÁM ĐỐC



Tôn Thất Toàn

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu được kiểm nghiệm.
- Không được trích sao một phần của kết quả này nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc trung tâm
- Hết thời gian lưu mẫu Trung tâm không chịu trách nhiệm về việc khiếu nại kết quả kiểm nghiệm của khách hàng
- Để biết thêm thông tin, xin liên hệ: Khoa Xét nghiệm – CDHA & TDCN, địa chỉ: 04 Quang Trung – Nha Trang – Khánh Hòa. Điện thoại: 02583560811.



KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

| TT | Tên thông số/Đơn vị tính | Phương pháp | Kết quả | Giới hạn cho phép (***) |
|----|--------------------------|----------------|------------------------|-------------------------|
| 1 | Clo dư tự do (mg/L) | HACH 8021:2014 | 1,0 | Trong khoảng 0,2-1,0 |
| 2 | Độ đục (NTU) (*) | TCVN 6184:2008 | 1,55 | 2 |
| 3 | Màu sắc (TCU) (*) | HACH 8025:2014 | KPH LOD=1,7 | 15 |
| 4 | Mùi, vị | Cảm quan | Không có mùi, vị lạ | Không có mùi, vị lạ |
| 5 | pH (*) | TCVN 6492:2011 | 6,90 | Trong khoảng 6,0-8,5 |

Ghi chú:

KPH: không phát hiện

LOD: giới hạn cho phép

(*): Chỉ tiêu đã được VILAS công nhận

(**): Chỉ tiêu được thực hiện bởi nhà thầu phụ

(***) : Giới hạn cho phép theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch (QCVN 01 - 1 : 2018/BYT)

KHOA XÉT NGHIỆM –
CDHA & TDCN

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Số: 001 / KSBT – XN-CDHA&TDCN.



- Tên khách hàng: **CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP SUỐI DẦU**
- Địa chỉ: KCN Suối Dầu - Suối Tân - Cam Lâm - Khánh Hòa
- Mã số mẫu: 33322HNHĐ
- Loại mẫu: Nước sạch dùng cho mục đích sinh hoạt
- Vị trí lấy mẫu: Tại nhà máy
- Mô tả mẫu: Mẫu đựng trong chai nhựa PE
- Người gửi mẫu: /
- Ngày lấy mẫu: 11/5/2022
- Ngày nhận mẫu: 11/5/2022
- Thời gian kiểm nghiệm: 11/5/2022 đến 13/5/2022
- Ngày hẹn trả kết quả: 25/5/2022
- Kết quả kiểm nghiệm: xem trang 2/2

Khánh Hòa, ngày 19 tháng 5 năm 2022

TRƯỞNG KHOA

Ths. Trương Thị Lan Anh

KS. GIÁM ĐỐC

P. GIÁM ĐỐC



Tôn Thất Toàn

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu được kiểm nghiệm.
- Không được trích sao một phần của kết quả này nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc trung tâm
- Hết thời gian lưu mẫu Trung tâm không chịu trách nhiệm về việc khiếu nại kết quả kiểm nghiệm của khách hàng
- Để biết thêm thông tin, xin liên hệ: Khoa Xét nghiệm – CDHA & TDCN, địa chỉ: 04 Quang Trung – Nha Trang – Khánh Hòa. Điện thoại: 02583560811.



KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

| TT | Tên thông số/Đơn vị tính | Phương pháp | Kết quả | Giới hạn cho phép (***) |
|----|--------------------------|----------------|------------------------|-------------------------|
| 1 | Clo dư tự do (mg/L) | HACH 8021:2014 | 0,6 | Trong khoảng 0,2-1,0 |
| 2 | Độ đục (NTU) (*) | TCVN 6184:2008 | 0,80 | 2 |
| 3 | Màu sắc (TCU) (*) | HACH 8025:2014 | KPH LOD=1,7 | 15 |
| 4 | Mùi, vị | Cảm quan | Không có mùi, vị lạ | Không có mùi, vị lạ |
| 5 | pH (*) | TCVN 6492:2011 | 6,95 | Trong khoảng 6,0-8,5 |

Ghi chú:

KPH: không phát hiện

LOD: giới hạn cho phép

(*): *Chỉ tiêu đã được VILAS công nhận*

(**): *Chỉ tiêu được thực hiện bởi nhà thầu phụ*

(***) : *Giới hạn cho phép theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch (QCVN 01 - 1 : 2018/BYT)*

KHOA XÉT NGHIỆM –
CDHA & TDCN

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Số: 603 / KSBT – XN-CDHA&TDCN.



1. Tên khách hàng: **CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP SUỐI DẦU**
2. Địa chỉ: KCN Suối Dầu - Suối Tân - Cam Lâm - Khánh Hòa
3. Mã số mẫu: 33522HNHĐ
4. Loại mẫu: Nước sạch dùng cho mục đích sinh hoạt
5. Vị trí lấy mẫu: Tại văn phòng công ty
6. Mô tả mẫu: Mẫu đựng trong chai nhựa PE
7. Người gửi mẫu: /
8. Ngày lấy mẫu: 11/5/2022
9. Ngày nhận mẫu: 11/5/2022
10. Thời gian kiểm nghiệm: 11/5/2022 đến 13/5/2022
11. Ngày hẹn trả kết quả: 25/5/2022
12. Kết quả kiểm nghiệm: xem trang 2/2

Khánh Hòa, ngày 19 tháng 5 năm 2022

TRƯỞNG KHOA

Ths. Trương Thị Lan Anh

K.T. GIÁM ĐỐC

P. GIÁM ĐỐC



Tôn Thất Toàn

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu được kiểm nghiệm.
- Không được trích sao một phần của kết quả này nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc trung tâm
- Hết thời gian lưu mẫu Trung tâm không chịu trách nhiệm về việc khiếu nại kết quả kiểm nghiệm của khách hàng
- Để biết thêm thông tin, xin liên hệ: Khoa Xét nghiệm – CDHA & TDCN, địa chỉ: 04 Quang Trung – Nha Trang – Khánh Hòa. Điện thoại: 02583560811.

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

| TT | Tên thông số/Đơn vị tính | Phương pháp | Kết quả | Giới hạn cho phép (***) |
|----|--------------------------|----------------|------------------------|-------------------------|
| 1 | Clo dư tự do (mg/l) | HACH 8021:2014 | 0,6 | Trong khoảng 0,2-1,0 |
| 2 | Độ đục (NTU) (*) | TCVN 6184:2008 | 0,68 | 2 |
| 3 | Màu sắc (TCU) (*) | HACH 8025:2014 | KPH LOD=1,7 | 15 |
| 4 | Mùi, vị | Cảm quan | Không có mùi, vị lạ | Không có mùi, vị lạ |
| 5 | pH (*) | TCVN 6492:2011 | 7,02 | Trong khoảng 6,0-8,5 |

Ghi chú:

KPH: không phát hiện

LOD: giới hạn cho phép

(*): Chỉ tiêu đã được VILAS công nhận

(**): Chỉ tiêu được thực hiện bởi nhà thầu phụ

(***): Giới hạn cho phép theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch (QCVN 01 - 1 : 2018/BYT)