

KHOA XÉT NGHIỆM –  
CDHA & TDCN



**PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM**

Số: 1056 / KSBT – XN-CDHA&TDCN.

1. Tên khách hàng: **CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP SUỐI DẦU**
2. Địa chỉ: KCN Suối Dầu - Suối Tân - Cam Lâm - Khánh Hòa
3. Mã số mẫu: 62421HNHD
4. Loại mẫu: Nước sạch dùng cho mục đích sinh hoạt
5. Vị trí lấy mẫu: Tại trụ cứu hỏa đường số 1
6. Mô tả mẫu: Mẫu đựng trong chai nhựa PE
7. Người gửi mẫu: /
8. Ngày lấy mẫu: 04/10/2021
9. Ngày nhận mẫu: 04/10/2021
10. Thời gian kiểm nghiệm: 04/10/2021 đến 06/10/2021
11. Ngày hẹn trả kết quả: 18/9/2021
12. Kết quả kiểm nghiệm: xem trang 2/2

Khánh Hòa, ngày 08 tháng 10 năm 2021

TRƯỞNG KHOA

Ths. Trương Thị Lan Anh

KT. GIÁM ĐỐC

P. GIÁM ĐỐC



**Phạm Minh Sơn**

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu được kiểm nghiệm.
- Không được trích sao một phần của kết quả này nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc trung tâm
- Hết thời gian lưu mẫu Trung tâm không chịu trách nhiệm về việc khiếu nại kết quả kiểm nghiệm của khách hàng
- Để biết thêm thông tin, xin liên hệ: Khoa Xét nghiệm – CDHA & TDCN, địa chỉ: 04 Quang Trung – Nha Trang – Khánh Hòa. Điện thoại: 02583560811.



## KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

TT	Biên thông số/Đơn vị tính	Phương pháp	Kết quả	Giới hạn cho phép (***)
1	Màu sắc (TCU) (*)	HACH 8025:2014	KPH LOD=1,7	15
2	Mùi, vị	Cảm quan	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ
3	Độ đục (NTU) (*)	TCVN 6184:2008	0,55	2
4	pH (*)	TCVN 6492:2011	6,92	Trong khoảng 6,0-8,5
5	Clo dư tự do (mg/L)	HACH 8021:2014	0,7	Trong khoảng 0,2-1,0

### Ghi chú:

KPH: không phát hiện

(\*): Chỉ tiêu đã được VILAS công nhận

(\*\*): Chỉ tiêu được thực hiện bởi nhà thầu phụ

(\*\*\*): Giới hạn cho phép theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống (QCVN 01 - 1 : 2018/BYT)



KHOA XÉT NGHIỆM –  
CDHA & TDCN

**PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM**

Số: 1055 / KSBT – XN-CDHA&TDCN.



1. Tên khách hàng: **CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP SUỐI DẦU**
2. Địa chỉ: KCN Suối Dầu - Suối Tân - Cam Lâm - Khánh Hòa
3. Mã số mẫu: 62521HNHD
4. Loại mẫu: Nước sạch dùng cho mục đích sinh hoạt
5. Vị trí lấy mẫu: Tại văn phòng công ty
6. Mô tả mẫu: Mẫu đựng trong chai nhựa PE
7. Người gửi mẫu: /
8. Ngày lấy mẫu: 04/10/2021
9. Ngày nhận mẫu: 04/10/2021
10. Thời gian kiểm nghiệm: 04/10/2021 đến 06/10/2021
11. Ngày hẹn trả kết quả: 18/9/2021
12. Kết quả kiểm nghiệm: xem trang 2/2

Khánh Hòa, ngày 08 tháng 10 năm 2021

TRƯỞNG KHOA

Ths. Trương Thị Lan Anh

GIÁM ĐỐC

P. GIÁM ĐỐC



**Phạm Minh Sơn**

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu được kiểm nghiệm.
- Không được trích sao một phần của kết quả này nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc trung tâm
- Hết thời gian lưu mẫu Trung tâm không chịu trách nhiệm về việc khiếu nại kết quả kiểm nghiệm của khách hàng
- Để biết thêm thông tin, xin liên hệ: Khoa Xét nghiệm – CDHA & TDCN, địa chỉ: 04 Quang Trung – Nha Trang – Khánh Hòa. Điện thoại: 02583560811.

## KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

TT	Tên thông số/Đơn vị tính	Phương pháp	Kết quả	Giới hạn cho phép (***)
1	Màu sắc (TCU) (*)	HACH 8025:2014	KPH LOD=1,7	15
2	Mùi, vị	Cảm quan	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ
3	Độ đục (NTU) (*)	TCVN 6184:2008	0,30	2
4	pH (*)	TCVN 6492:2011	6,89	Trong khoảng 6,0-8,5
5	Clo dư tự do (mg/L)	HACH 8021:2014	0,5	Trong khoảng 0,2-1,0

### Ghi chú:

KPH: không phát hiện

(\*): Chỉ tiêu đã được VILAS công nhận

(\*\*): Chỉ tiêu được thực hiện bởi nhà thầu phụ

(\*\*\*): Giới hạn cho phép theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống (QCVN 01 - 1 : 2018/BYT)



KHOA XÉT NGHIỆM –  
CDHA & TDCN



**PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM**

Số: 1058 / KSBT – XN-CDHA&TDCN.

- Tên khách hàng: **CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP SUỐI DẦU**
- Địa chỉ: KCN Suối Dầu - Suối Tân - Cam Lâm - Khánh Hòa
- Mã số mẫu: Mẫu 1. Mã số mẫu: 69121VSNHĐ  
Mẫu 2. Mã số mẫu: 69221VSNHĐ  
Mẫu 3. Mã số mẫu: 69321VSNHĐ
- Loại mẫu: Nước sạch dùng cho mục đích sinh hoạt
- Vị trí lấy mẫu: Mẫu 1. Tại nhà máy  
Mẫu 2. Tại trụ cứu hỏa đường số 1  
Mẫu 3. Tại văn phòng công ty
- Mô tả mẫu: Mẫu đựng trong chai thủy tinh vô khuẩn
- Người gửi mẫu: /
- Ngày lấy mẫu: 04/10/2021
- Ngày nhận mẫu: 04/10/2021
- Thời gian kiểm nghiệm: 04/10/2021 đến 07/10/2021
- Ngày hẹn trả kết quả: 18/10/2021
- Kết quả kiểm nghiệm: xem trang 2/2

Khánh Hòa, ngày 08 tháng 10 năm 2021

TRƯỞNG KHOA

Ths. Trương Thị Lan Anh

GIÁM ĐỐC

P. GIÁM ĐỐC



Phạm Minh Sơn

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu được kiểm nghiệm.
- Không được trích sao một phần của kết quả này nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của giám đốc trung tâm
- Hết thời gian lưu mẫu Trung tâm không chịu trách nhiệm về việc khiếu nại kết quả kiểm nghiệm của khách hàng.
- Để biết thêm thông tin, xin liên hệ: Khoa Xét nghiệm – CDHA & TDCN, địa chỉ: 04 Quang Trung – Nha Trang – Khánh Hòa. Điện thoại: 02583560811



## KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

TT	TÊN CHỈ TIÊU XÉT NGHIỆM	GIỚI HẠN CHO PHÉP(**) / 100ml	KẾT QUẢ			PHƯƠNG PHÁP THỬ
			Mẫu 1	Mẫu 2	Mẫu 3	
1	Tổng số Coliforms(*)	< 3	< 1	< 1	< 1	TCVN 6187-2:1996
2	E.coli(*)	< 1	< 1	< 1	< 1	TCVN 6187-2:1996

### Ghi chú:

(\*) : Chỉ tiêu đã được VILAS công nhận

(\*\*) : Giới hạn cho phép theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dùng ăn uống (QCVN 01-1 : 2018/BYT)

**Kết quả: “< 1” nghĩa là không có sự hiện diện của vi khuẩn trong mẫu nước.**



KHOA XÉT NGHIỆM –  
CDHA & TDCN



VILAS 1092

**PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM**

Số: 105F / KSBT – XN-CDHA&TDCN.

1. Tên khách hàng: **CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP SUỐI DẦU**
2. Địa chỉ: KCN Suối Dầu - Suối Tân - Cam Lâm - Khánh Hòa
3. Mã số mẫu: 62321HNHĐ
4. Loại mẫu: Nước sạch dùng cho mục đích sinh hoạt
5. Vị trí lấy mẫu: Tại nhà máy
6. Mô tả mẫu: Mẫu đựng trong chai nhựa PE
7. Người gửi mẫu: /
8. Ngày lấy mẫu: 04/10/2021
9. Ngày nhận mẫu: 04/10/2021
10. Thời gian kiểm nghiệm: 04/10/2021 đến 06/10/2021
11. Ngày hẹn trả kết quả: 18/9/2021
12. Kết quả kiểm nghiệm: xem trang 2/2

Khánh Hòa, ngày 04 tháng 10 năm 2021

TRƯỞNG KHOA

Ths. Trương Thị Lan Anh

GIÁM ĐỐC

P. GIÁM ĐỐC



Phạm Minh Sơn

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu được kiểm nghiệm.
- Không được trích sao một phần của kết quả này nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc trung tâm
- Hết thời gian lưu mẫu Trung tâm không chịu trách nhiệm về việc khiếu nại kết quả kiểm nghiệm của khách hàng
- Để biết thêm thông tin, xin liên hệ: Khoa Xét nghiệm – CDHA & TDCN, địa chỉ: 04 Quang Trung – Nha Trang – Khánh Hòa. Điện thoại: 02583560811.



## KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

TT	Tên thông số/Đơn vị tính	Phương pháp	Kết quả	Giới hạn cho phép (***)
1	Màu sắc (TCU) (*)	HACH 8025:2014	KPH LOD=1,7	15
2	Mùi, vị	Cảm quan	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ
3	Độ đục (NTU) (*)	TCVN 6184:2008	0,30	2
4	pH (*)	TCVN 6492:2011	6,90	Trong khoảng 6,0-8,5
5	Clo dư tự do (mg/L)	HACH 8021:2014	0,7	Trong khoảng 0,2-1,0

### Ghi chú:

KPH: không phát hiện

(\*): Chỉ tiêu đã được VILAS công nhận

(\*\*): Chỉ tiêu được thực hiện bởi nhà thầu phụ

(\*\*\*): Giới hạn cho phép theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống (QCVN 01 - 1 : 2018/BYT)

